

Tableaux de combinaisons

DC Inverter R-410A

Rafrâichissement 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)					Puissance absorbée (kW)			EER	Label
		Par pièce		Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
2MXS50H	15	1,50	---	1,22	1,50	1,99	0,28	0,29	0,41	5,17	A
	20	2,00	---	1,30	2,00	2,60	0,30	0,39	0,58	5,13	A
	25	2,50	---	1,30	2,50	3,10	0,30	0,56	0,80	4,46	A
	35	3,50	---	1,30	3,50	4,00	0,30	0,94	1,24	3,72	A
	42	4,20	---	1,60	4,20	4,70	0,32	1,38	1,85	3,04	B
	50	5,00	---	1,60	5,00	5,10	0,32	1,94	2,07	2,58	E
	15+15	1,50	1,50	1,88	3,00	3,15	0,33	0,55	0,58	5,45	A
	15+20	1,50	2,00	1,88	3,50	3,73	0,32	0,67	0,75	5,22	A
	15+25	1,50	2,50	1,88	4,00	4,23	0,32	0,87	0,97	4,60	A
	15+35	1,50	3,50	1,88	5,00	5,00	0,32	1,35	1,35	3,70	A
	15+42	1,32	3,68	1,95	5,00	5,37	0,34	1,35	1,67	3,70	A
	15+50	1,15	3,85	1,95	5,00	5,50	0,34	1,35	1,81	3,70	A
	20+20	2,00	2,00	1,95	4,00	5,00	0,34	0,87	1,36	4,60	A
	20+25	2,00	2,50	1,95	4,50	5,10	0,34	1,07	1,45	4,21	A
	20+35	1,82	3,18	1,95	5,00	5,40	0,34	1,35	1,62	3,70	A
	20+42	1,61	3,39	1,95	5,00	5,50	0,34	1,34	1,73	3,73	A
	20+50	1,43	3,57	1,95	5,00	5,50	0,34	1,31	1,71	3,82	A
	25+25	2,50	2,50	1,95	5,00	5,30	0,34	1,38	1,61	3,62	A
	25+35	2,08	2,92	1,95	5,00	5,40	0,34	1,34	1,61	3,73	A
	25+42	1,87	3,13	1,95	5,00	5,50	0,34	1,33	1,72	3,76	A
	25+50	1,67	3,33	1,95	5,00	5,50	0,34	1,30	1,70	3,85	A
	35+35	2,50	2,50	1,98	5,00	5,40	0,34	1,29	1,55	3,88	A
	35+42	2,27	2,73	1,98	5,00	5,50	0,34	1,28	1,65	3,91	A
	35+50	2,06	2,94	1,98	5,00	5,50	0,34	1,27	1,62	3,94	A
	42+42	2,50	2,50	1,98	5,00	5,50	0,34	1,27	1,62	3,94	A

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.

Chauffage 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)					Puissance absorbée (kW)			COP	Label
		Par pièce		Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
2MXS50H	15	2,60	---	1,15	2,60	3,27	0,24	0,67	0,92	3,88	A
	20	3,00	---	1,16	3,00	3,70	0,24	0,81	1,12	3,70	A
	25	3,40	---	1,16	3,40	4,10	0,24	0,97	1,30	3,51	B
	35	4,00	---	1,16	4,00	4,60	0,24	1,24	1,52	3,23	C
	42	4,70	---	1,16	4,70	5,10	0,22	1,49	1,73	3,15	D
	50	5,40	---	1,28	5,40	5,60	0,23	1,77	2,01	3,05	D
	15+15	1,99	1,99	1,17	3,97	4,54	0,22	0,95	1,20	4,18	A
	15+20	1,90	2,53	1,17	4,43	4,89	0,22	1,08	1,29	4,10	A
	15+25	1,81	3,02	1,17	4,83	5,19	0,23	1,16	1,39	4,16	A
	15+35	1,64	3,82	1,17	5,46	5,70	0,23	1,39	1,60	3,93	A
	15+42	1,50	4,20	1,17	5,70	5,96	0,24	1,41	1,53	4,04	A
	15+50	1,32	4,38	1,17	5,70	6,16	0,24	1,44	1,62	3,96	A
	20+20	2,65	2,65	1,18	5,30	5,70	0,23	1,34	1,51	3,96	A
	20+25	2,44	3,06	1,18	5,50	5,80	0,23	1,37	1,52	4,01	A
	20+35	2,04	3,56	1,24	5,60	5,90	0,24	1,39	1,55	4,03	A
	20+42	1,84	3,86	1,25	5,70	6,00	0,25	1,35	1,50	4,22	A
	20+50	1,63	4,07	1,29	5,70	6,20	0,25	1,38	1,55	4,13	A
	25+25	2,80	2,80	1,18	5,60	5,80	0,23	1,42	1,52	3,94	A
	25+35	2,38	3,32	1,24	5,70	6,00	0,25	1,41	1,58	4,04	A
	25+42	2,13	3,57	1,25	5,70	6,10	0,25	1,36	1,51	4,19	A
	25+50	1,90	3,80	1,35	5,70	6,30	0,26	1,35	1,56	4,22	A
	35+35	2,85	2,85	1,30	5,70	6,10	0,25	1,46	1,63	3,90	A
	35+42	2,59	3,11	1,31	5,70	6,20	0,26	1,38	1,51	4,13	A
	35+50	2,35	3,35	1,35	5,70	6,40	0,27	1,38	1,56	4,13	A
	42+42	2,85	2,85	1,32	5,70	6,30	0,23	1,31	1,50	4,35	A

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.